



U W A G I:

- 1) Uziom otokowy wykonąć bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm ułożonej wokół budynku w odległości nie mniejszej niż 1m;
- 2) Zwody poziome na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym o średnicy fi 8mm;
- 3) Miejsca połączeń zabezpieczyć antykorozyjnie;
- 4) Wypadkowa wartość rezystancji uziemienia nie może przekroczyć 10 Ohm;

LEGENDA

- Drut FeZn fi 8mm
- - - - - Płaskownik FeZn 25x4mm
- 8 Złącze kontrolne

Inwestor	Gmina Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel				
Obiekt	KAPLICA EWANGELICKA				
Adres	Śmigiel, ul. Reymonta				
	Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	inż. Zenon Pindara (upr. w specj. instalacyjno-inżynierijnej)		898/86/LO		
Asystent projektanta	mgr inż. Marcin Skrobala		----		
Branża	ELEKTRYCZNA	Data	12.2015	Skala	1 : 100
Nazwa rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA				Nr rys. E5